

## Сведения о балансе электрической энергии и мощности

### ООО «ЭнергоГрупп-Регион» за 2013 год

Плановые показатели 2013 года	Уровень напряжения	Отпуск электроэнергии в сеть млн. кВтч	Полезный отпуск электроэнергии млн. кВтч
	Всего		21,0
	ВН	1,71	1,71
	СН2	12,93	12,93
	НН	7,51	7,51
Фактические показатели: 2013 года	Всего	21,19	20,13
	ВН	1,71	1,48
	СН2	13,13	11,61
	НН	7,5	7,04

Плановые показатели 2013 года	Уровень напряжения	Отпуск электрической мощности в сеть мВт	Полезный отпуск электрической мощности мВт
	Всего		3,85
	ВН	0,31	0,31
	СН2	2,39	2,39
	НН	1,36	1,36
Фактические показатели: 2013 года	Всего	3,85	3,66
	ВН	0,31	0,27
	СН2	2,39	2,11
	НН	1,36	1,28